



LZCDC/JL-B01-2025

检 验 报 告

临疾控（水）检字 第 25-05001--25-05010 号 （第 1 页共 6 页）

样品名称 生活饮用水（月检测）

受检单位 临泽县自来水公司

检验类别 委托检验

临泽县疾病预防控制中心

2025 年 5 月 16 日



检验报告单说明

第 2 页共 6 页

- 一、对检验结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出。微生物检验结果不作复检。
- 二、委托检验，系委托者自带样品送检，本中心不对样品来源负责，故检验结果仅对送检样品负责，不作鉴定、评优、审批及商品宣传用。
- 三、监督检验，系按有关法规进行的监督性检验。
- 四、鉴定检验，系对新产品、新工艺、新资源的卫生质量检验。
- 五、仲裁检验，系按争议双方协商情况或有关主管部门抽封样，其检验结果作为上级部门卫生质量判定的依据。
- 六、报告未经中心同意，不得以任何方式复制及做广告宣传，经同意复制的复印件，应由本中心加盖公章确认。
- 七、报告无“检验报告专用章”或 CMA 章无效，多页报告无骑缝章无效。
- 八、报告无批准人签字无效。
- 九、报告涂改无效。

地 址：甘肃省张掖市临泽县建设路 153 号

电 话：0936—5520891

邮政编码：734000

电子信箱:st2302268@163.com



临泽县疾病预防控制中心
检 验 报 告

临疾控（水）检字 第25-05001--25-05010号

第 3 页/共 6 页

样品名称	生活饮用水（末梢水）	检验类别	委托检验
生产厂家	/	样品来源	见报告
样品数量	10份	样品编号	25-05001--25-05010
样品状态及包	液态、采样瓶装	采或送样人	宋丽娟、吴佳红
采或送样单位	临泽县疾控中心卫生监督股		
检验项目	PH值、二氧化氯、游离氯、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、总硬度（以CaCO ₃ 计）、氯化物、硝酸盐（以N计）、氟化物、硫酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氯乙酸、三氯乙酸、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氰化物、溶解性总固体、氨（以N计）、铝、锌、铜、铁、锰、镉、铅、砷、汞、铬（六价）、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏群。		
收样日期	2025 年 5 月 6 日	报告日期	2025 年 5 月 16 日
检验依据	《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750—2023	评判依据	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

检测仪器及型号：IC6100离子色谱仪、BAF-3000原子荧光仪、SUPEC7000ICP-MS、UV1500PC紫外可见分光光度计、CIC-D120+离子色谱仪，8860+7697A气相色谱质谱仪、北京吉天iFIA7流动注射仪。

检验项目及结果详见报告第4-6页。

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022的要求。

仅对本次送检样品负责

以下空白

检验单位（盖章）

批准日期： 2025 年 5 月 16 日

检测者：

宋丽娟

审核者：

吴佳红

批准人：

宋丽娟



临泽县疾病预防控制中心检验报告

LZCDC/JL-B01-2025

临疾控（水）检字 第25-05001---25-05010号

第 4 页/共 6 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	菌 落 总 数	总大肠 菌群	大肠埃希 氏菌群	色 度	浊 度	臭和 味	肉眼 可见 物	高锰酸 盐指数 (以O ₂ 计)	PH	铝	锰	铁	铜	锌
			CFU/ml	MPN/100ml	MPN/100ml					mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
			<100	不得检出	不得检出					<3.0		6.5- 8.5	<0.2	<0.1	<0.3	<1.0
25-05001	末梢水	爸炒料老火锅-建设路299号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.45	7.81	<0.0012	0.0057	<0.0009	0.0017	0.0976
25-05002	末梢水	巴蜀渔庄-建设路305号	12	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.58	7.78	<0.0012	0.0027	<0.0009	0.0015	0.0410
25-05003	末梢水	叁马侯火锅-惠泽嘉苑 B区103	31	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.50	7.83	<0.0012	0.0025	<0.0009	0.0015	0.0051
25-05004	末梢水	慕巴夫鲜花蛋糕-惠泽嘉苑 B区108	56	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.86	<0.0012	0.0026	<0.0009	0.0016	0.0040
25-05005	末梢水	臻百味渔粉-八一路184号	8	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.46	7.79	<0.0012	0.0029	<0.0009	0.0013	<0.0009
25-05006	末梢水	天津小笼包-八一路190号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.45	7.84	<0.0012	0.0027	<0.0009	0.0013	<0.0009
25-05007	末梢水	牛签签火锅-临河东路56号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.73	7.82	<0.0012	0.0025	<0.0009	0.0014	<0.0009
25-05008	末梢水	乐都藤椒鱼-临河东路65号	13	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.40	7.78	<0.0012	0.0025	<0.0009	0.0012	<0.0009
25-05009	末梢水	回味斋熟食店-知行路70号	6	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.53	7.83	<0.0012	0.0025	<0.0009	0.0013	<0.0009
25-05010	末梢水	楚将鸭霸王-知行路76号	未检出	未检出	未检出	5	<1	无	无	0.49	7.80	<0.0012	0.0025	<0.0009	0.0014	<0.0009

检测人: 闫萍 吴佳红

复核人: 胡

批准人: 王

报告日期: 2025 年 5 月 16 日



临泽县疾病预防控制中心检验报告

临疾控（水）检字 第25-05001---25-05010号

第 5 页/共 6 页

样品 编号	样品 名称	样品来源	铜	铅	铬 (六价)	氨 (以N计)	砷	汞	氟化物	氯化物	硝酸盐 (以N计)	硫酸盐	溶解性总 固体	总硬度	游离氯	二氧化 氯
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.005	<0.01	<0.05	<0.5	<0.01	<0.001	<1.2	<250	<20	<250	<1000	<450	≥0.05	≥0.02
25-05001	末梢水	爸炒料老火锅-建设路299号	0.0003	0.0006	<0.004	<0.02	0.00010	<0.0001	0.081	23.9	7.08	111	418	258	0.05	0.04
25-05002	末梢水	巴蜀渔庄-建设路305号	0.0003	0.0005	<0.004	<0.02	0.00011	<0.0001	0.081	24.1	7.13	111	422	252	0.06	0.03
25-05003	末梢水	叁马侯火锅-惠泽嘉苑B区103	0.0003	0.0005	<0.004	<0.02	0.00012	<0.0001	0.082	24.3	7.39	113	416	252	0.05	0.04
25-05004	末梢水	慕巴夫鲜花蛋糕-惠泽嘉苑B区108	0.0003	0.0005	<0.004	0.024	0.00016	<0.0001	0.075	24.2	7.34	112	418	256	0.07	0.02
25-05005	末梢水	臻百味渔粉-八一路184号	0.0003	0.0004	<0.004	<0.02	0.00012	<0.0001	0.077	24.4	7.35	113	426	258	0.06	0.03
25-05006	末梢水	天津小笼包-八一路190号	0.0003	0.0004	<0.004	<0.02	0.00012	<0.0001	0.080	24.6	7.36	113	418	254	0.06	0.03
25-05007	末梢水	牛釜釜火锅-临河东路56号	0.0003	0.0004	<0.004	<0.02	0.00008	<0.0001	0.084	24.5	7.43	112	424	254	0.05	0.04
25-05008	末梢水	乐都藤椒鱼-临河东路65号	0.0003	0.0004	<0.004	<0.02	0.00012	<0.0001	0.089	25.1	7.58	115	424	254	0.07	0.02
25-05009	末梢水	回味斋熟食店-知行路70号	0.0003	0.0005	<0.004	<0.02	0.00012	<0.0001	0.089	25.5	7.73	117	416	260	0.06	0.03
25-05010	末梢水	楚将鸭霸王-知行路76号	0.0003	0.0005	<0.004	<0.02	0.00013	<0.0001	0.078	24.9	7.53	114	420	258	0.05	0.03

检测人: 王彦 吴佳红

复核人: 刘

批准人: 王彦

报告日期: 2025 年 5 月 16 日



临泽县疾病预防控制中心水质检验报告单

临疾控（水）检字 第25-05001---25-05010号 第 6 页/共 6 页

样品编号	样品名称	样品来源	氯酸盐	亚氯酸盐	二氯乙酸	三氯乙酸	三氯甲烷	一氯二溴甲烷	二氯一溴甲烷	三溴甲烷	三卤甲烷	氰化物
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			<0.7	<0.7	<0.05	<0.1	<0.06	<0.1	<0.06	<0.1	<1	<0.05
25-05001	末梢水	爸炒料老火锅-建设路299号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-05002	末梢水	巴蜀渔庄-建设路305号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0010	<0.002
25-05003	末梢水	叁马侯火锅-惠泽嘉苑B区103	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	0.004
25-05004	末梢水	慕巴夫鲜花蛋糕-惠泽嘉苑 B区108	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00007	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0012	<0.002
25-05005	末梢水	臻百味渔粉-八一路184号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00004	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0007	<0.002
25-05006	末梢水	天津小笼包-八一路190号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0011	<0.002
25-05007	末梢水	牛签签火锅-临河东路56号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00007	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0011	<0.002
25-05008	末梢水	乐都藤椒鱼-临河东路65号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00005	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0008	<0.002
25-05009	末梢水	回味斋熟食店-知行路70号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00006	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0009	<0.002
25-05010	末梢水	楚将鸭霸王-知行路76号	<0.0024	<0.005	<0.0037	<0.0044	0.00007	<0.000016	<0.000015	<0.000041	0.0011	<0.002

检测人： 吴佳红 复核人： 批准人： 报告日期：2025 年 5 月 16 日

